



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0004.2022**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Klimatyzatory pokojowe: AUX-(09J2O, 12J2O, 18J2O, 24J2O); AUX-(09QP, 12QP, 18QP, 24QP); AUX-(09QB, 12QB, 18QB, 24QB); AUX-(09QC, 12QC, 18QC, 24QC); AUX-(09F2H, 12F2H, 18F2H, 24F2H); AUX-(09J2B, 12J2B, 18J2B, 24J2B)**

Zawierający / containing: **ABS, aluminium, stal, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta**

Przeznaczony do / destined: **Przeznaczone do wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych (w tym obiektach służby zdrowia i branży spożywczej)**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.

Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD
315191 NINGBO, YINZHOU DISTRICT
NO. 1166 NORTH MINGGUANG Rd. JIANGSHAN TOWN, CHINY

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WIENKRA Sp. z o.o.
30-698 Kraków
ul. Chałubińskiego 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.05.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.05.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 maja 2022

The date of issue of the certificate: 30th May 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB